



WONILENG.CO.LTD
(주)원일엔지니어링

공급원 승인원 : 이형질이음관



 **Wonil Engineering Co., Ltd**

Address : 제1공장 - 경기도 김포시 하성면 원통로 101

제2공장 - 경기도 김포시 통진읍 고정리 73

Tel : 031-985-0512(3) / Fax : 031-985-0514

E.Mail : wonil0513@naver.com

H.Page : <http://joint.or.kr>



KAB-QC-22



www.kgs.or.kr





TABLE OF CONTENTS

- 1.사업자등록증
- 2.공장등록증
- 3.가스용품 제조허가증:전기절연이음관
- 4.인증서(ISO9001:2015 / ISO45001:2018)
- 5.한국가스안전공사(설계 단계검사 합격증)
- 6.카다로그(Catalog)
- 7.납품실적서(Experience List)



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 201-87-00341

법인명(단체명) : 주식회사 원일엔지니어링

대표자 : 조민철

개업연월일 : 2016년 03월 19일 법인등록번호 : 124411-0166985

사업장소재지 : 경기도 김포시 하성면 원통로 101

본점소재지 : 경기도 김포시 하성면 원통로 101

사업의종류 : ☒업태 제조업 ☒종목 도시가스절연제품



발급사유 : 거래처

사업자단위과세적용사업자여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 :

2025년 04월 22일

김포세무서장





문서확인번호: 1769-0730-1788-7170





공장등록증명(신청)서

접수번호	2026012228652687001	접수일	2026.01.22	처리기간	즉시
신청인	회사명	원일엔지니어링			
	전화번호	031-985-0512			
	대표자 성명	이영숙			
	생년월일(법인등록번호)	540213			
대표자 주소(법인 소재지)					
경기도 김포시 김포대로926번길 46, 풍년마을 308 703호 (북변동)					
등록 내용	공장 소재지	지목	보유구분		
	경기도 김포시 하성면 원통로 101 (총 2 필지) 외 1 필지	공장용지	자가 [O], 임대[]		
	공장 등록일	사업 시작일	종업원 수		
	2007년 08월 09일		남 : 6 여 : 1		
	공장의 업종(분류번호)				
그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 외 1종(29199, 29177)					
등록 조건	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)		
	1369.000	438.640	10.000		
	조건 : 해당없음				
등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)				공장관리번호	
				415702001022304	

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2026년 01월 22일

한국산업단지공단이사



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

제 99-1 호

(가스용품제조) 허 가 증

①사업의 종류 및 대 상 범 위	가스용품제조사업		
②상 호	원일엔지니어링		
③사업소 소재지	김포시 하성면 원산리 80-2번지		
④성 (대표자)	이 영 숙	⑤ 주민등록 번 호	540213-2031319
⑥가스용품의 종류 및 규격	배관이음관(전기절연이음관), 이형절이음관		

준
수
사
항

1. 안전관리규정을 준수하여야 함.
2. 안전관리자를 선임하여야 함.
3. 가스사고배상책임보험에 가입하여야 함.
4. 외주처리설비는 반드시 외주처리하여야 함.
5. 기타 법규정에 의한 의무사항 및 행정지시사항을 이행하여야 함.

※ 위 준수사항을 이행하지 않는 경우에는 허가취소등의 행정처분 될 수 있습니다.

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제3조제1항·제2항 또는 제5조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 허가합니다.

※최초허가: '99.7.5 이후 변동내역 뒷면참조

2010년 10월 7일

김 포 시



“ 내가 먼저 가스안전 가정행복 사회변영 ”

한국가스안전공사경기서부지사

(<http://www.kgs.or.kr>)

정보통신망

우 422-090/경기도 부천시 소사구 괴안동 128-1 역곡프라자/전화 032-345-0019/전송 032-345-0020
경기서부지사 검사2부 부장 정성길 담당자 이경준 lkj@kgs.or.kr

문서번호 경기서620-33010


시행일자 2006.12.19 (10년)

(경 유)

받 음 원일엔지니어링

참 조 대표자 : 이영숙

제 목 가스용품 제조시설 변경기술검토 결과 알림

보존기간	10년	지 사 장	
공개여부			
부 장		협 조	
기 안 자			
심 사 자		심 사 일	2006.12.19

귀업소에서 신청하신 가스용품제조사업에 대한 변경기술검토는 액화석유가스의안전및사업관리법시행규칙 별표6의 “가스용품제조사업의시설기준및기술기준”에 의거 검토한 결과 불임과 같이 적합함을 알려드립니다.

업 소 명	대표자	소 재 지		품 목	검토 결과	비고
		변경전	변경후			
원 일 엔지니어링	이영숙	경기도 김포시 장기동 987-6	경기도 김포시 하성면 원산리 80-2	전기절연 이음관	적합	사업소 위치 변경

붙임 : 기술검토내역서 및 관련서류 각2부. 끝.

한국가스안전공사경기서부지사장

제 2007-0076690 호

☒ 완성
☐ 정기

검 사 필 증

① 상 호	원일엔지니어링	② 사 업 의 종 류	가스용품제조
③ 사무소소재지		④ 성명(대표자)	이영숙
⑤ 사업소소재지	경기 김포시 하성면 원산리 80-2		
⑥ 검사원성명	박병준	⑦ 검사연월일	2007.08.31
⑧ 차기검사일	전기절연이음관		

액화석유가스의안전관리및사업법 제18조 제2항의 규정에
 의하여 액화석유가스의 가스용품제조시설의 완성검사를 필요였으므로
 완성검사필증을 교부합니다.

2007년 09월 03일

한국가스안전공사 사장 (인)

검사기관주소 : 경기 부천시 소사구 괴안동 128-1역곡B/D 5층

담당부서 : 검사2팀

☎ (032) 345-0019

Certificate of Quality Management System WON IL Engineering Co., Ltd.

Issue No : QC-0357-H(0)

KGS certifies that The Quality Management System
of the above organization has been assessed and found to be
in accordance with the requirements of the standard
and scope of certification detailed below

Standard : KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Scope : Production of Insulation Joint, Insulation Spacer, Line Mark,
Water Proof Sleeve and Transition Fittings

Initial certification date : 2003. 6. 3

Valid period : 2024. 6. 3. ~ 2027. 6. 2.

Issue date : 2024. 5. 20.

Site of certificate : 101, Wontong-ro, Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, KOREA

Lead Assessor : Youn, Young il



www.kgs.or.kr



KAB-QC-22

KGS

KOREA GAS SAFETY CORPORATION

1390 Wonjung-ro, Maengdong-myeon,
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea



Korea Gas Safety Corporation has been designated by Korea Accreditation Board
as a QMS(Quality Management System) certification body. (Licence No.:KAB-QC-22)



Certificate of Registration

This is to certify that :

WON IL Engineering Co.,Ltd

101 Wontong-ro, Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea

Has been assessed by International Certification Registrar Ltd., in respect of their Occupational Health and Safety Management Systems and found to comply with

ISO 45001:2018

Approval is hereby granted for registration providing the rules and conditions relating to certification are observed at all times.

Certification Scope

The Production of Insulation Joint, Insulation Spacer, Line Mark, Water Proof Selene and transition Fittings

Initial Issued Date : 16th January 2026

Validity Period : 16th January 2026 ~ 15th January 2029

Certificate No. : OHI005826 IAF CODE : 17

※ This certificate remains valid provided that a surveillance audit is conducted within 12 months of the initial certification decision; failure to do so may affect its maintenance.

Date of Issue : 16th January 2026

The Seal of ICR Limited was here to affixed in the presence of :

President



- This certificate is intellectual property of ICR.
- This certificate is only valid by completion of surveillance audit which is conducted at least once a year.
- You can verify the authenticity of this certificate on "Certification Confirm" at www.icrqa.com
- If you can not maintain the certification, this certificate shall be returned to ICR.



설계단계검사 합격증명서

제 21-43-0010 호

상 호 : 원일엔지니어링
(제조국 : 한국, 제조회사 : 원일엔지니어링)

소 재 지 : 경기 김포시 하성면 원통로 101

대 표 자 : 이영숙

품 명 : 이형질이음관

모 델 명 : WTFJ-63x50A

사 용 가 스 : LPG, NG

유 효 기 간 : 2021. 04. 12 ~ 2026. 04. 11



검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 이진규 (서명) 기술책임자 : 양남식 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2021. 04. 12

한 국 가 스 안 전 공 사



한 국 가 스 안 전 공 사

검 사 성 적

제 21-43-0010 호

검사방법	: KGS AA233 2018
품명	: 이형질이음관
모델명	: WTFJ-63x50A
최고사용압력	: 0.4 MPa
사용가스	: LPG, NG
HEAD 재료	: KS D 3631
HOUSING 재료	: KS D 3562
INSERT 재료	: KS D 3631
PE 재료	: KS M 3514
PE관 호칭경	: 63 mm
강관연결방식	: 강관(HOUSING)에 PE파이프 삽입
강관호칭경	: 50 A

이 하 여 백



설계단계검사 합격증명서

제 21-43-0019 호

상 호 : 원일엔지니어링
(제조국 : 한국, 제조회사 : 원일엔지니어링)

소 재 지 : 경기 김포시 하성면 원통로 101

대 표 자 : 이영숙

품 명 : 이형질이음관

모 델 명 : WTFJ-90x80A

사 용 가 스 : LPG, NG

유효기간 : 2021. 08. 05 ~ 2026. 08. 04



검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 이진규 (서명) 기술책임자 : 양남식 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2021. 08. 05

한 국 가 스 안 전 공 사



한 국 가 스 안 전 공 사

검 사 성 적

제 21-43-0019 호

검사방법	: KGS AA233 2018
품명	: 이형질이음관
모델명	: WTFJ-90x80A
최고사용압력	: 0.4 MPa
사용가스	: LPG, NG
HEAD 재료	: KS D 3631
HOUSING 재료	: ASTM A106
INSERT 재료	: KS D 3562
PE 재료	: KS M 3514
PE관 호칭경	: 90 mm
강관연결방식	: 강관(HOUSING)에 PE파이프 삽입
강관호칭경	: 80 A


이 하 여 백




WONILENG

TRANSITION FITTING (STEEL+PE)



이형질 이음관





이형질 이음관

TRANSITION FITTING(STEEL-PE)



1. 제품의 사용 용도

- ▶ 도시가스배관의 P/E 파이프와 강관을 연결하여 주는 목적으로 사용합니다.


2. 제품의 특성

- ▶ 기존 제품과 달리, 내부구조의 Sealing은 2중 구조로 기존 오-링 2개 외에 용접부위에 1개의 오-링을 더 장착하여 외부 열 변화 및 지반침하로 인한 최악의 조건에서도 견딜 수 있게 설계되어 있어 안심하고 사용할 수 있습니다.
- ▶ 외형의 코팅은 완벽한 쇼트 공정과 에폭시 Deeping방식의 코팅으로 강관의 외경은 물론 내경까지도 오랜 동안 부식방지 시켜줍니다.
- ▶ 기존 제품과 달리 비닐포장(0.2mm)과 박스포장을 하여 작업 현장이나 창고에 제품 관리가 용이합니다.

3. 제품 사양

- ▶ 생산규격 : 40 x 32A ~ 400 x 400A
- ▶ 사용압력 : 0.4 Mpa

WONILENG



SIZE	Short Type				Long Type			Pe Long Type		
	B	A	C	L	A	C	L	A	C	L
40x32A	50	300	250	600	1000	250	1300	300	950	1300
50x40A	50	300	250	600	1000	250	1300	300	950	1300
63x40A	65	300	235	600	1000	235	1300	300	935	1300
63x50A	65	300	235	600	1000	235	1300	300	935	1300
90x65A	80	300	220	600	1000	220	1300	300	920	1300
90x80A	80	300	220	600	1000	220	1300	300	920	1300
110x100A	90	300	210	600	1000	210	1300	300	910	1300
160x150A	100	370	325	795	935	325	1360	370	1000	1370
225x200A	130	350	365	845	1000	370	1500			
280x250A	150	350	345	845	1000	350	1500			
315x300A	180	350	315	845	1000	320	1500			
355x350A	200	355	345	900	955	345	1500			
400x400A	220	300	380	900	900	380	1500			

- ▶ 위 규격이나 특수제작 되는 제품도 가능합니다.
- ▶ PLP, FRP Coating은 주문제작합니다.

■ 생 산 품 목

- ▶ 절연조인트(INSULATION JOINT)-25A(1") ~ 1,100A(44")까지
- ▶ 이형질 이음관(TRANSITION FITTING) - 40x32A ~ 400x400A까지
- ▶ 절연스페사(INSULATION SPACER) - 15A ~ 1,000A까지
- ▶ 라인마크(LINE MARK) - 32개 도시가스, 상하수도, 전기, 통신, 전산업분야, 기타
- ▶ 방수슬리브(WATER PROOF SLEEVE) - 50A ~ 600A까지
- ▶ 도시가스용 조정기 및 부품 생산



INSULATION
JOINT



TRANSITION
FITTING



INSULATION
SPACER



가스안전공사 검사품 생산업체
(주)원일엔지니어링

본사 | 경기도 김포시 하성면 원산리 80-2

TEL | (031)985-0512, 0513 FAX | (031)985-0514

E-MAIL | wonil0513@naver.com www.joint.or.kr

 WONIL ENG		EXPERIENCE LIST - INSULATION JOINT (2025년~2026년)				제정일자	2011.03
						개정일자	2025.12
						PAGE	1/4
NO	SIZE	TOTAL (EA)	Project Name	End User	Delivery Date	Status (Completed / On-going)	
1	600A.200A	4	Ulsan CEC-2 PJT	SK-GAS	2025.02	Completed	
2	350A	2	하이창원퓨엘셀 연료전지	하이창원퓨엘셀	2025.05	Completed	
3	250A	1	안산단원1단계 연료전지	안산그린에너지	2025.06	Completed	
4	400A.350A 50A.20A	18	안동복합2호 화력발전	POSCO E&C/ 한국남부발전(주)	2025.08	Completed	
5	250A	1	공주천연가스 발전소	DAEWOO ENC	2025.09	Completed	
6	150A	2	LX MMA-MS4 PJT	LX MMA	2025.10	Completed	
7	400A	2	ELINDO-MULTI TERMINAL	SAMATOR (Indonesia)	2025.10	Completed	
8	350A	1	부천열병합 연료승압동	KOGAS-TECH	2025.12	Completed	
9	80A.100A	2	내포신도시 연료전지	LOTTEC E&C	2025.12	Completed	
10	20A	4	안동복합2호 화력발전	POSCO E&C/ 한국남부발전(주)	2026.01	Completed	
11	350A	4	보령복합1호기	HJ중공업	2026.01	On-going	
12	400A.350A	5	수원친환경 에너지 개선사업	한국지역난방공사(주)	2026.03	On-going	
13	150A.100A	2	LX MMA-MS4 PJT	LX MMA	2026.02	On-going	
14	400A.350A 100A.50A 외	27	고성 천연가스 발전소	한국남동발전 DOOSAN	2026.03	On-going	
15	150A.80A 200A	3	파주연료전지	SK ecoengineering	2026.03	On-going	
16	50A	1	고성천연가스 발전소	화성보일러	2026.03	On-going	
17	300A	1	안동복합 화력발전	두산에너지빌리티	2026.04	On-going	
18	300A	1	고성천연가스 CCPP	한국남동발전	2026.06	On-going	
19	150A	1		신성배관	2026.03	On-going	
20							
21							
22							
23							
24							

 WONIL ENG		EXPERIENCE LIST - INSULATION JOINT (2023년~2024년)				제정일자	2011.03
						개정일자	2025.12
						PAGE	2/4
NO	SIZE	TOTAL (EA)	Project Name	End User	Delivery Date	Status (Completed / On-going)	
1	300A	2	COLON LNG EXPANSION PROJECT	POSCO E&C	2023.03	Completed	
2	500A.200A	3	대구친환경 에너지	LOTTEC E&C	2023.03	Completed	
3	600A.500A 150A	4	KOREA ENERGY TERMINAL PROJECT	DAEWOO ENC	2023.03	Completed	
4	200A.250A	3	GATUN CCGT PJT	GENERADORA de GATUN S.A.	2023.04	Completed	
5	500A.250A	6	스마트 에너지 건설(청주)	SK ecoengineering	2023.04	Completed	
6	500A	1	스마트 에너지 건설(청주)	SK ecoengineering	2023.05	Completed	
7	50A	1	부곡.용연 연료공급설비	SK ecoengineering	2023.06	Completed	
8	200A	4	Propylene Transfer Line from PBR to PPP	Petron Corporation	2023.06	Completed	
9	200A	1	SKMU CHP Project (300MW X 1)	SK ecoengineering	2023.10	Completed	
10	50A.100A	4	평택LNG 수소혼입 실증설비 구축	MEGATEC	2023.11	Completed	
11	50A.80A 300A	12	음성복합화력	동서발전	2024.03	Completed	
12	250A	3	구미천연가스	LOTTEC E&C	2024.06	Completed	
13	50A	1	한국서부발전 구미천연가스	한국서부발전	2024.05	Completed	
14	65A.80A. 100A.200A	8	서울주 분기점 연료전지 발전설비	한국수력원자력	2024.08	Completed	
15	100A.600A	3	UGCC	JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC	2024.07	Completed	
16	500A.250A. 50A	4	씨지앤대산전력 천연가스 복합화력	한국지역 난방기술	2024.07	Completed	
17	300A	1	음성복합화력발전소	거산피앤에프	2024.10	Completed	
18	100A.150A	10	LX MMA-MS4 PJT	LX MMA	2024.11	Completed	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

 WONIL ENG		EXPERIENCE LIST - INSULATION JOINT (2020년~2022년)				제정일자	2011.03
						개정일자	2025.12
						PAGE	3/4
NO	SIZE	TOTAL (EA)	Project Name	End User	Delivery Date	Status (Completed / On-going)	
1	350A	2	KZ CCPP PROJECT LNG	(주)대공	2020.01	Completed	
2	150A.500A	3	남제주북합 화력발전소	POSCO E&C	2020.03	Completed	
3	50A.100A	4	400KTA ULSAN PP PJT	SK ENC	2020.09	Completed	
4	150A.200A	14	400KTA ULSAN PP PJT	SK ENC	2020.09	Completed	
5	250A	4	Hynix-ccpp	SK ecoengineering	2021.01	Completed	
6	25A.50A. 250A.350A	13	Smart Energy CCPP(Icheon)	SK ecoengineering	2021.04	Completed	
7	350A.400A	4	평택고덕 집단에너지시설	DHI	2021.05	Completed	
8	500A	1	지구 정압기설치공사	대화 도시가스	2021.08	Completed	
9	600A.250A	3	sk스마트 에너지	SK ecoengineering	2022.04	Completed	
10	50A.250A. 350A.500A외	24	김포열병합발전소	SK ecoengineering	2022.07	Completed	
11	20A.50A 250A.350A	13	스마트에너지(청주)	SK ecoengineering	2022.12	Completed	
12	500A.200A	3	내포신도시	LOTTEC E&C	2022.12	Completed	
13	500A.200A	3	대구친환경	LOTTEC E&C	2022.11	Completed	
14	20A.50A. 250A.350A	12	청주CHP	SK Hynix	2022.11	Completed	
15	500A.200A	3	내포신도시	LOTTEC E&C	2022.11	Completed	
16	20A.50A. 350A.400A	20	신세종복합ccpp	쌍용건설	2022.12	Completed	
17	250A	1	신세종복합ccpp	Daewoo EnC	2022.11	Completed	
18	150A.250A. 500A	4	한주가스복합CCPP	Hanwha E&C	2022.11	Completed	
19	300A.350A 400A	4	통영천연가스(LNG)1차	Hanwha E&C	2022.12	Completed	
20	25A.250A	6	통영천연가스(발전소)	Hanwha E&C	2022.12	Completed	
21	500A.450A 300A	3	판교저유소	대한송유관	2022.11	Completed	
22							
23							
24							

 WONIL ENG		EXPERIENCE LIST - INSULATION JOINT (2009년~2018년)				제정일자	2011.03
						개정일자	2025.12
						PAGE	4/4
NO	SIZE	TOTAL (EA)	Project Name	End User	Delivery Date	Status (Completed / On-going)	
1	42"-44"	8	울산지사,송유관교체공사	한국석유공사	2009.05	Completed	
2	500A	17	송도국제신도시	SK건설(주)	2009.06	Completed	
3	100A.150A	5	광주수완에너지현장	SK건설(주)	2009.09	Completed	
4	350A	1	인천LNG복합발전소	POSCO E&C	2010.01	Completed	
5	150A	2	판교열병합 발전	POSCO E&C	2010.04	Completed	
6	500A	2	대전서남부에너지	현대건설(주)	2010.03	Completed	
7	200A.250A	5	고양삼송집단에너지	현대건설(주)	2011.07	Completed	
8	400A	1	현대건설(주)	현대건설(주)	2012.04	Completed	
9	500A	2	울산산업단지	현대건설(주)	2012.04	Completed	
10	500A	2	송도신도시현장	현대건설(주)	2012.07	Completed	
11	500A.600A	3	TAKREER PROJECT	삼성엔지니어링	2013.01	Completed	
12	700A	3	TGAST PROJECT	삼성엔지니어링	2014.09	Completed	
13	400A.500A	7	세만금PROJECT	두산중공업(주)	2015.04.	Completed	
14	650A	1	춘천집단에너지	POSCO E&C	2016.12	Completed	
15	400A	1	춘천 열병합 발전소	GS건설	2016.12	Completed	
16	500	1	알제리 프로젝트	삼성물산	2016.07	Completed	
17	600A	1	TGAST PROJECT	삼성엔지니어링	2015.06	Completed	
18	300A	2	위례신도시	SK건설(주)	2015.06	Completed	
19	250A	2	오산열병합발전	Hanwha E&C	2015.04	Completed	
20	400A.500A	6	포천열병합발전	두산중공업(주)	2015.06.	Completed	
21	600A	1	TGAST PROJECT	삼성엔지니어링	2015.08	Completed	
22	300A외	5	위례신도시	SK건설(주)	2015.12	Completed	
23	750A	1	포천복합화력발전소	대우건설(주)	2015.12	Completed	
24	500A	9	장문PROJECT	SK건설(주)	2016.03	Completed	
25	100A	2	삼척LNG생산기지	(주)한양	2015.05	Completed	
26	20A~500A	19	위례신도시	SK건설(주)	2016.06	Completed	
27	500A	2	영남복합화력발전소	POSCO E&C	2016.07	Completed	
28	400A	2	오성복합화력발전소	한진중공업(주)	2016.07	Completed	
29	300A	1	POSEUNG BIOMASS PLANT	대림산업	2017.04	Completed	
30	300A	2	CGN 울촌발전소	대한가스산업(주)	2017.04	Completed	
31	200A	2	광주집단에너지	LOTTEC E&C	2017.05	Completed	
32	200A	1	화성동탄 집단에너지	두산중공업	2017.06	Completed	
33	200A	2	안양열병합발전소	GS건설	2017.07	Completed	
34	200A	1	포항 SRF발전소	POSCO E&C	2017.09	Completed	
35	150A	2	포항 SRF발전소	POSCO E&C	2017.09	Completed	
36	200A	1	내포신도시집단	LOTTEC E&C	2017.11	Completed	
37	500A	1	서울복합화력발전소	두산중공업	2018.05	Completed	
38	500A	1	알제리현장	삼성물산	2018.11	Completed	
39	500A	1	신평택천연가스발전 EPC	KOGAS-TECH	2018.07	Completed	